

Protokols Nr.1-2010

par izolācijas pretestības mērīšanu

Objekts: Pārdaugavas bibliotēka, Komunāla iela 2, Daugavpils

Ietaise Elektroietaise 380/220V

2009.gads

Nr.p.k.	Iekārtas nosaukums	Pretestības MOm						Vad. Post.	
		A-0	B-0	C-0	A-B	A-C	B-C	Starp	Uz
								faziem	zemi
1 - 6	SSI-2(pie kāpnēs) gr6,7,10 – IUS(bibliotēka)	9999	9999	9999	9999	9999	9999		
7 – 12	IUS(bibliotēka) QF1 – skaitītājs	9999	9999	9999	9999	9999	9999		
13 – 18	Skaitītājs – QF1÷9	9999	9999	9999	9999	9999	9999		
19	QF1 – rozetes (serveris)	9999							
20	QF2 – rozetes (bibliotekārs)		9999						
21	QF3 – rozetes (datori)			9999					
22	QF4 – rozetes (datori)	9999							
23	QF5 – rozetes (glabātava)		8000						
24	QF6 – rozetes (televizors)			7000					
25	QF7 – apgaismojums (zāle)	9999							
26	QF8 – apgaismojums (glabātava)		9999						
27	QF9 – apgaismojums (koridors), avārijas tablo „Izēja”			9999					

Mērīšana veikta ar F-4102/2 veida megaommetru Nr.05056 1000/2500 V.

Slēdziens: Mērījumu rezultāti apliecina, ka vadu un kabeļu izolācija atbilst EIN prasībām un TEN elektroiekārtu patērētāju prasībām.

Mērīšanu veica:



/ J. Smirnijs /




/ E. Veliks /

Protokols 2-2010

Pārbaude esamību ķēde starp zemēšanas ierīcēm un saņemjamiem elementiem.

Objekts: Pārdaugavas bibliotēka, Komunāla iela 2, Daugavpils.

Nr.p.k.	Iekārtas nosaukums	Metal. apvalks caurule	Sadales	El. dzinējs	Palaidējs	Vadības pogas vai atsl.	Apgaismo-juma armatūra	El. vārs tulis, Signālķārta devējs	Dēlis ar transformatoru transformators	Spēka sadales kārbā, sadales kārbā	Rozetes ar saņemē, kontaktu	Korpuss, kronšteins, vanna	Troše
1 - 91	Bibliotēkas telpas	1ir	1ir	-	-	-	36ir	-	-	-	53ir	-	-

Slēdziens: p. 1-91 atbilst elektroiekārtu patērētāju TEN prasībām saskaņā ar nod. 2.13, kā arī EIN prasībām saskaņā ar 1.7.

Mērīšanā pielietots ommetrs: M-416 Nr.357093.



Mērīšanu veica:

/ J. Smirnijs /





/ E. Veliks /

Protokols 2a-2010

Vienfāzes īsslēgumas strāvas mērījumu aizsargaparātu nostrādās drošības noteikšanai cilpas "fāze-nulle" elektroietaisēs 380/220V.

Objekts: Pārdaugavas bibliotēka, Komunāla iela 2, Daugavpils.

N.p.k.	El. ķēdes nosaukums	Kūstošie ieliktņi (A)	Izmērītā īsslēguma strāva (A)	Maksimāli pieļaujamie ieliktņi (A)
1	2	3	4	5
1	QF (ievads)	25	550	183
2	Tāla rozete (zālē)	16	489	163
3	Tāla rozete (glabātavā)	16	489	163

Mērīšanas instruments: M-417 Nr.9406.

Slēdziens: Mērījumu rezultāti apliecina, ka iepriekš minētie elektroenerģijas patērētāju aizsardzības aparāti atbilst EIN prasībām saskaņā ar 7.3 p.7.3.139

Mērīšanu veica:



/ J. Smirnijs /



/ E. Veliks /